

Kattinge Vandværk
Kattinge Bygade 16 A
4000 Roskilde
Att.: Knud BjerrumRapportnr.: AR-19-CA-00891975-01
Batchnr.: EUDKVE-00891975
Kundenr.: CA0005123
Modt. dato: 04.11.2019

Analyserapport

Prøvested: Kattinge Vandværk - DGU 206.855 - V02001200 / 4261001201
DGU-nr: 206.855
Prøvetype: Råvand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 04.11.2019 kl. 09:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S FW4M
Analyseperiode: 04.11.2019 - 07.11.2019

Prøvemærke: dgu 206.855

Lab prøvenr:	80783236	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Kimtal ved 22°C	640	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Lejre Kommune, Hvalsø, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø

07.11.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse